


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района



/Н.В.Кравченко
2024 г.

«30»

Трофимов
май

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 102

"27" мая 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района. Структурное подразделение «Художественно эстетическая школа»

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

СП ХЭШ-622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Островского, 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

встроенное помещение в жилом доме. 1 этаж, 427,1 м²,

наличие прилегающего земельного участка 2257 м², 202 м² долевого пользования условно занимаемой площади земельного участка.

1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2024 г., капитального нет

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района,
сокращенное наименование (по учредительным документам):

6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Космонавтов, 12, т. 8 (3435) 48 06 31, e-mail: moudodliddt@mail.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): управление образования Администрации города Нижний Тагил

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 622001, город Нижний Тагил, улица Огаркова, 5, т.8(3435) 47-81-15, upro-ntagil@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети от 5 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата,

инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. **Виды услуг:** реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организация досуга детей.

2.5. **Форма оказания услуг** (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. **Плановая мощность:**

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 60 чел.;

вместимость 70 чел.;

пропускная способность 50 чел..

2.7. **Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет):** нет

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
трамвай № 3, маршрутное такси № 4,5, 20, 25,30,33, остановка «Новокомсомольская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: трамвай.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. **Расстояние до объекта от остановки транспорта** 300 метров.

3.2.2. **Время движения (пешком)** 7 минут.

3.2.3. **Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет):** да.

3.2.4. **Перекрестки** (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): перекресток регулируемый со звуковой сигнализацией с таймером

3.2.5. **Информация на пути следования к объекту** (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. **Перепады высоты на пути (съезды с тротуара)** (нет/есть (описать)): нет
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	А
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
5.	с нарушением зрения	нет
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

1 С учетом [СП 35-101-2001](#), [СП 31-102-99](#).

2 Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов 4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения 5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ-И	ДЧ-И	нет	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	ДЧ-И	нет	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	нет	ДУ	ДУ	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	ДЧ-И	нет	ДП	ДП	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	нет	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки	ЛП	ДП	нет	ДП	ДП	ДП

4 Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Для приема инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата доступны как минимум зоны: Вход (входы) в здание, Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Следовательно, итоговое состояние доступности - ДЧ-И (К,О) (доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата).

Для инвалидов с нарушением зрения ОСИ для самостоятельно передвижения не предназначен, на объекте не предназначен. Следовательно, итоговое состояние доступности - нет (С) (недоступно для инвалидов с нарушением зрения). Для инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями почти все зоны ОСИ для данных категорий доступны. Следовательно, итоговое состояние доступности - ДП-И (Г,У) (доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственными нарушениями).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Необходим ремонт тротуара вокруг здания		
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен			
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен			

6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Приобретение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения: таблички с указателями входов, выходов, поворотов, лестниц; установка знаков, указателей об объекте для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Установка визуальной информации	
8.	Все зоны и участки			Индивидуальное решение с ТСР	

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

